



**RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a 5 cinco días del mes de noviembre del año 2025 dos mil veinticinco, vistas las constancias del procedimiento de adquisición mediante la modalidad de Licitación Pública Local número **LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"**, llevado a cabo ante el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

**ANTECEDENTES**

1.- Mediante las solicitudes expresas con número de oficio **RedCJM/CJMTDZ/DIR/0786/2025** suscrito por la directora del Centro de Justicia para Mujeres sede Tlajomulco de Zúñiga del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, el oficio **RedCJM/CJMSPT/DIR/1174/2025** suscrito por la directora del Centro de Justicia para Mujeres sede San Pedro Tlaquepaque del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, el oficio **RedCJM/CJMCOL/DIR/0480/2025** suscrito por la directora del Centro de Justicia para Mujeres sede Colotlán del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, así como el oficio de petición **RedCJM/DAC/F-44/OF-0747/2025** suscrito por la Directora Administrativa y Contable del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, solicitando se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local número **LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"**.

2.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha del 13 de octubre del año 2025, fueron presentadas las Bases para la Licitación Pública Local número **LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"**, ante el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, durante la **Onceava Sesión Extraordinaria**.

3.- Con fecha 13 de octubre del año 2025, fueron aprobadas en dicha Sesión, las Bases para la Licitación Pública Local número **LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"**, ante el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres.

4.- De conformidad con el artículo 35 fracción X de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con fecha 13 de octubre del año 2025, fueron publicadas las Bases correspondientes a la Licitación Pública Local número **LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"** en adelante "BASES".

5.- Derivado de lo anterior, en dichas "BASES" se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 16 de octubre del año 2025, tal y como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, desahogándose la misma por la Lic. Lía Montserrat Rodríguez Vázquez del Mercado, en su carácter de Representante de la Unidad Centralizada de Compras y Jefa (e) del Área de Recursos Materiales "A" del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, y la Arq. Doris Noemí Valdivia Flores, en su carácter de Especialista en Asistencia Social del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, a lo que se realizó el acta correspondiente.

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" Página 1 de 21

6.- Con fecha 24 de octubre del año 2025, durante la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de este OPD, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de los licitantes **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.**, como lo establece el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**CONSIDERANDOS:**

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.**; a continuación, se expone lo siguiente:

**I.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.**- Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se ha obtenido el Dictamen Administrativo de fecha 31 del mes de octubre del año 2025, elaborado y firmado por la Lic. Lía Montserrat Rodríguez Vázquez del Mercado, en su carácter de Jefa (e) de Recursos Materiales "B" y titular de la Unidad Centralizada de Compras del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, mismo que se expone a continuación:

Anexos	<b>EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA</b>	<b>BLASON CH2, S.A. DE C.V.,</b>	<b>INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.</b>
	<b>Cumple / No Cumple</b>	<b>Cumple / No Cumple</b>	<b>Cumple / No Cumple</b>
<b>Anexo 1</b> (Propuesta Técnica)	<b>Cumple</b> La evaluación del contenido de la propuesta técnica está sujeta al dictamen técnico emitido por el área requirente.	<b>Cumple</b> La evaluación del contenido de la propuesta técnica está sujeta al dictamen técnico emitido por el área requirente.	<b>Cumple</b> La evaluación del contenido de la propuesta técnica está sujeta al dictamen técnico emitido por el área requirente.
<b>Anexo 3 (Índice de la proposición).</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>
<b>Anexo 4 (Acreditación del participante).</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>
<b>Anexo 5 (Propuesta económica).</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>
<b>Anexo 6 (Declaraciones del participante).</b>	<b>Cumple.</b>	<b>Cumple.</b>	<b>Cumple</b>
<b>Anexo 7 (Estratificación)</b>	<b>Cumple.</b>	<b>Cumple.</b>	<b>Cumple</b>
<b>Anexo 8 (Aportación cinco al millar)</b>	<b>Cumple.</b> - Si es su voluntad.	<b>Cumple.</b> - Si es su voluntad.	<b>Cumple.</b> - No es su voluntad.
<b>Anexo 9 (Listado de Miembros y Representantes)</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>
<b>Anexo 10 (Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>
<b>Constancia de Situación Fiscal (SAT)</b>	<b>Cumple.</b> - Constancia con fecha 23/10/2025.	<b>Cumple.</b> - Constancia con fecha 20/10/2025.	<b>Cumple.</b> - Constancia con fecha 20/10/2025.

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 2 de 21



Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	<b>Cumple.</b> - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 23/10/2025.	<b>Cumple.</b> - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 10/10/2025.	<b>Cumple.</b> - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 20/10/2025.
Anexo 11 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	<b>Cumple.</b> - Constancia de Opinión sin Opinión con fecha 22/10/2025. - Acuse de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	<b>Cumple.</b> - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 16/10/2025. - Acuse de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	<b>Cumple</b> - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 22/10/2025. - Acuse de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	<b>Cumple</b> - Constancia de situación fiscal Infonavit con del 23/10/2025.	<b>Cumple</b> - Constancia de situación fiscal Infonavit con del 20/10/2025.	<b>Cumple</b> - Constancia de situación fiscal Infonavit con del 22/10/2025.
Copia legible de Identificación Oficial Vigente.	<b>Cumple.</b> - Presenta copia simple de INE con vigencia 2026	<b>Cumple.</b> - Presenta copia simple de INE con vigencia 2033	<b>Cumple.</b> - Presenta copia simple de INE con vigencia 2030
Carta Garantía caducidad mínima de 3 meses a partir de la fecha de entrega.	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>

Por lo tanto, los licitantes, **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.** cumplen administrativamente, por lo que se determina que es procedente realizar los análisis técnico y económico de las mismas.

**II.- ANÁLISIS TÉCNICO.** De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se cuenta con el Dictamen Técnico mediante Formato "Análisis Técnico Económico" de fecha 3 del mes de noviembre del año 2025, elaborado y firmado por la Arq. Doris Noemí Valdivia Flores, en su carácter de Coordinadora de Información Estratégica del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, que expone lo siguiente:

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Cantidad	Unidad de Medida	BLASON CH2, S.A. DE C.V	EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA	INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.
				Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS,	21	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" Página 3 de 21



	REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.5 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 2.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV CON CAPACIDAD DE 19.0 T.R. MARCA TRANE , MODELO 4TVH0210E800AAA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 4 de 21



5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV CON CAPACIDAD DE 22.0 T.R. MARCA TRANE , MODELO 4TVH0210E800AAA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R., MARCA TRANE, MODELO 4TXK1618A1P00BA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 3.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM	7	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 5 de 21



A

	CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV , CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	7	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	44	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 6 de 21



12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	4	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	33	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Por lo anterior, se determina mediante análisis técnico que los licitantes, **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.** cumplen técnicamente por lo que son sujetos para evaluar su propuesta económica.

**III.- ANÁLISIS ECONÓMICO.**- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y de acuerdo a la propuesta presentada por los licitantes, **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.**, se ha obtenido el Dictamen Económico de fecha 31 del mes de octubre del año 2025, elaborado y firmado por la Lic. Lía Montserrat Rodríguez Vázquez del Mercado, en su carácter de Jefa (e) de Recursos Materiales "B" y titular de la Unidad Centralizada de Compras del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, Que se expone a continuación:

ASPECTOS ECONÓMICOS	LICITANTES		
	BLASON CH2, S.A. DE C.V	EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA	INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCIM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 7 de 21



PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$1,042.50	\$21,892.50	\$992.86	\$20,850.06	\$852.31	\$17,898.51
2	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR)	\$1,549.00	\$3,098.00	\$1,475.20	\$2,950.40	\$846.30	\$1,692.60

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 8 de 21

		CAPACIDAD DE 1.5 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
3	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 2.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO	\$1,910.10	\$7,640.40	\$1,819.72	\$7,278.88	\$982.80	\$3,931.20

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 9 de 21



		DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV CON CAPACIDAD DE 19.0 T.R. MARCA TRANE , MODELO 4TVH0210E800AAA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE	\$28,670.00	\$28,670.00	\$27,312.97	\$27,312.97	\$19,147.95	\$19,147.95

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 10 de 21



		PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
5	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV CON CAPACIDAD DE 22.0 T.R. MARCA TRANE , MODELO 4TVH0210E800AAA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A	\$31,572.00	\$31,572.00	\$30,069.19	\$30,069.19	\$19,147.95	\$19,147.95

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" Página 11 de 21



		COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
6	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R., MARCA TRANE, MODELO 4TXK1618A1P00BA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE	\$1,818.00	\$1,818.00	\$1,731.20	\$1,731.20	\$945.24

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Bágina 12 de 21



		CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
7	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE	\$1,042.50	\$31,275.00	\$992.86	\$29,785.80	\$5,466.55	\$163,996.50

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas **Bágina 13 de 21**



		CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
8	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 3.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$3,060.00	\$21,420.00	\$2,915.32	\$20,407.24	\$1,591.76	\$11,142.32
9	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE	\$2,750.00	\$19,250.00	\$2,620.08	\$18,340.56	\$1,430.56	\$10,013.92

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" Página 14 de 21



		AIRE TIPO VRV , CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
10	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON	\$12,000.00	\$36,000.00	\$11,508.90	\$34,526.70	\$6,283.86	\$18,851.58 <i>cancelado</i>

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el dia 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" **Página 15 de 21**



		LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
11	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO,	\$1,042.50	\$45,870.00	\$992.86	\$43,685.84	\$852.31	\$37,501.64

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 16 de 21



		REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
12	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA	\$5,086.00	\$20,344.00	\$4,844.68	\$19,378.72	\$3,191.20	\$12,764.80

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" Página 17 de 21



		CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
13	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE;	\$5,160.00	\$170,280.00	\$4,913.58	\$162,148.14	\$3,033.81	\$100,115.73

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas Página 18 de 21



		MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
		SUBTOTAL	\$439,129.90	SUBTOTAL	\$418,465.70	SUBTOTAL	\$417,149.94
		IVA	\$70,260.78	IVA	\$66,954.51	IVA	\$66,743.99
		TOTAL	\$509,390.68	TOTAL	\$485,420.21	TOTAL	\$483,893.93

Partida	Monto de la Propuesta más baja	INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.			
		</>	Diferencia con PMB	Superior	Inferior
1 a la 13	\$483,893.93	=	\$ -	-	-
EMILIO HIRAM CARRILLO					
Partida	Monto de la Propuesta más baja	</>	Diferencia con PMB	Superior	Inferior
		>	\$1,526.28	0.32%	-
BLASON CH2, S.A. DE C.V					
Partida	Monto de la Propuesta más baja	</>	Diferencia con PMB	Superior	Inferior
		>	\$25,496.75	5.27%	-
1 a la 13	\$483,893.93				

#### RESOLUTIVOS:

**PRIMERO.** Derivado de los análisis administrativo y técnico las y los integrantes del Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres resuelven que las propuestas de los licitantes, **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.** cumplen técnicamente por lo que son sujetos para evaluar sus propuestas económicas.

**SEGUNDO.** Derivado del análisis económico las y los integrantes del Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, se observa que la propuesta del licitante **BLASON CH2, S.A. DE C.V.**, no entra en consideración, ya que su propuesta económica es un 5.27% mayor a la propuesta económica más baja. Por otro lado, las propuestas de los licitantes **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.**, además de cumplir en lo técnico y administrativo, tienen una diferencia entre el total de las propuestas menor al 2%, por lo que caen en el supuesto establecido en el artículo 49, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 70 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por lo que, siguiendo lo establecido en los artículos anteriormente señalados, en particular en el inciso I del artículo 49, numeral 2, el cual señala como uno de los criterios de desempate la aceptación a la retención de su aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de I.V.A., al Fondo Impulso Jalisco, y como se observa en el análisis administrativo de las propuestas de los licitantes, **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA acepta** la aportación al Fondo de Impulso Jalisco, en contraposición a **INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.**, quien no acepta hacer la aportación.

**TERCERO.** Derivado del análisis económico las y los integrantes del Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, resuelven se adjudique al licitante **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA**, la totalidad de las partidas por un total de **\$485,420.21 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil, cuatrocientos veinte pesos 21/100 M.N.)** Impuestos incluidos; ya que cumple técnica y administrativamente y, con base en el inciso I del artículo 49, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales,

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas **Página 19 de 21**



Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 70 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por **ACEPTAR** la aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de I.V.A., al Fondo Impulso Jalisco.

**CUARTO.** La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección General Jurídica de la OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, con domicilio en la Av. Federalismo 1524, Col. Mezquitán, C.P. 44260 en Guadalajara, Jalisco, dentro de los 06 a 10 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, previa entrega en la Unidad Centralizada de Compras de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas vigente, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad al 4.6 de las bases.

**QUINTO.** Apercíbase al proveedor **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA**, de que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 13 de las **BASES**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**SEXTO.** El proveedor **EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA**, manifestó que, **SI** es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios

**SÉPTIMO.** Notifíquese la presente resolución a las y los participantes en los términos establecidos que rigen el presente proceso de licitación, de conformidad con el artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 de su Reglamento.

**OCTAVO.** Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente resolución en el Portal de <http://redcj.m.jalisco.gob.mx/>, protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

**CÚMPLASE.** Así lo resolvió el Comité de Adquisiciones del Organismo Público denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, a través de sus integrantes quienes firman al calce y al margen de esta resolución con base en el Dictamen Administrativo efectuado por las y los representantes del Área Requierente y la Unidad Centralizada de Compras, que aprobaron la misma en la 16ta Sesión Extraordinaria, celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 5 de noviembre del año 2025. Notifíquese.

Por el Comité		
Nombre	Cargo	Firma
Mtra. Sofía Berenice García Mosqueda	Coordinadora del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, en su calidad de Presidenta.	
Lic. Lía Montserrat Rodríguez Vázquez del Mercado	Jefa de Recursos Materiales, Representante de la Jefatura de Recursos Materiales del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, en su calidad de Secretaria Técnica	
Lic. Norma Alicia Jaramillo Cruz	Coordinador Especializado de Optimización de Recursos, Representante de la Secretaría de Hacienda Pública	

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" Página 20 de 21



Por el Comité		
Nombre	Cargo	Firma
Lic. Oliver Hueso Quiñonez	Analista Especializado, Representante de la Secretaría de Administración	
Lic. Katia Esmeralda Zaragoza Medina	Coordinadora de Archivo, Representante de SADER.	
Mtra. Eugenia Carolina Torres Martínez	Coordinador de la Consejería Jurídica, Representante de la Consejería Jurídica	
Lic. Juan Pablo Cedeño Magaña	Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico en su calidad de Vocal Suplente	
Lic. Alejandra Yuridia Morales Sandoval	Directora Jurídica, Representante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	
Lic. Jorge Dinael Hinojosa López	Director de Auditoria a Paraestatales, Representante de la Contraloría del Estado, en su calidad de Vocal Suplente	

Por la Convocante		
Nombre	Cargo	Firma
Lic. Liliana Rábago Díaz	Directora Administrativa y Contable del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres	
Lic. Patricia Ramírez Galván	Jefa (e) de Recursos Financieros "B" del OPD Red CJM	
Lic. Saúl Romero Gómez	Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres	
Mtra. Rocío Estrada Navarro	Directora Jurídica del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres	

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" Página 21 de 21