



RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a 14 catorce días del mes de noviembre del año 2025 dos mil veinticinco, vistas las constancias del procedimiento de adquisición mediante la modalidad de Licitación Pública Local número **LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"**, llevado a cabo ante el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Durante la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, celebrada el 5 de noviembre de 2025, las y los integrantes del Comité resolvieron la adjudicación del proceso al proveedor EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, por un monto de **\$485,420.21 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil, cuatrocientos veinte pesos 21/100 M.N.)** Impuestos incluidos; ya que cumple técnica y administrativamente y, con base en el inciso I del artículo 49, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 70 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por **ACEPTAR** la aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de I.V.A., al Fondo Impulso Jalisco.

2.- Como consecuencia de ello, se da aviso a los proveedores participantes, incluyendo al ganador de la licitación, por medio electrónico el día 5 de noviembre del 2025, a las 15:34 hrs.

3.- El día 7 de noviembre del 2025, se recibió en la jefatura de Recursos Materiales del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, un oficio por parte del proveedor EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, donde declinaba del fallo de la licitación, aduciendo causas fortuitas y personales, sin aclarar las causas específicas que lo llevaron a declinar el fallo.

CONSIDERANDOS:

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, a continuación, se expone lo siguiente:

I.- Derivado de esta situación, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, numeral 2, que dice:

"2. Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, el ente público, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicado no sea superior a un margen del diez por ciento. En caso de que hubiera más de un participante que se encuentren dentro de ese margen, se les convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio."

Y el 105, párrafo primero y segundo del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios:

"Para llevar a cabo la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 77, la Unidad Centralizada de Compras deberá informar al Comité del contrato no se celebró por causas imputables al adjudicado, debiendo señalarlas, y deberá proponer a quien deba adjudicársele la contratación respectiva.

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 1 de 15



En caso de que existan dos o más participantes cuyas propuestas se encuentren dentro del margen señalado en el numeral invocado en el párrafo que antecede, el pedido se adjudicará al proveedor que haya ofertado la propuesta económica más baja, y cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos solicitados."

Por lo que se deberá llevar a cabo una nueva adjudicación con los proveedores que cumplen con lo solicitado en el proceso.

II.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.- Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se ha obtenido el Dictamen Administrativo de fecha 31 del mes de octubre del año 2025, elaborado y firmado por la Lic. Lía Montserrat Rodríguez Vázquez del Mercado, en su carácter de Jefa (e) de Recursos Materiales "B" y titular de la Unidad Centralizada de Compras del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, mismo que se expone a continuación:

Anexos	BLASON CH2, S.A. DE C.V.,	INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.
	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple
Anexo 1 (Propuesta Técnica)	Cumple La evaluación del contenido de la propuesta técnica está sujeta al dictamen técnico emitido por el área requirente.	Cumple La evaluación del contenido de la propuesta técnica está sujeta al dictamen técnico emitido por el área requirente.
Anexo 3 (Índice de la proposición).	Cumple	Cumple
Anexo 4 (Acreditación del participante).	Cumple	Cumple
Anexo 5 (Propuesta económica).	Cumple	Cumple
Anexo 6 (Declaraciones del participante).	Cumple.	Cumple
Anexo 7 (Estratificación)	Cumple.	Cumple
Anexo 8 (Aportación cinco al millar)	Cumple. - Si es su voluntad.	Cumple. - No es su voluntad.
Anexo 9 (Listado de Miembros y Representantes)	Cumple	Cumple
Anexo 10 (Manifestación de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	Cumple	Cumple
Constancia de Situación Fiscal (SAT)	Cumple. - Constancia con fecha 20/10/2025.	Cumple. - Constancia con fecha 20/10/2025.
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	Cumple. - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 10/10/2025.	Cumple. - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 20/10/2025.
Anexo 11 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	Cumple	Cumple
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	Cumple. - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 16/10/2025. - Acuse de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.	Cumple - Constancia de Opinión en Sentido Positivo con fecha 22/10/2025. - Acuse de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOLTÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 2 de 15



Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	Cumple - Constancia de situación fiscal Infonavit con del 20/10/2025.	Cumple - Constancia de situación fiscal Infonavit con del 22/10/2025.
Copia legible de Identificación Oficial Vigente.	Cumple. - Presenta copia simple de INE con vigencia 2033	Cumple. - Presenta copia simple de INE con vigencia 2030
Carta Garantía caducidad mínima de 3 meses a partir de la fecha de entrega.	Cumple	Cumple

Por lo tanto, los licitantes, **BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.** cumplen administrativamente, por lo que se determina que es procedente realizar los análisis técnico y económico de las mismas.

III.- ANÁLISIS TÉCNICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se cuenta con el Dictamen Técnico mediante Formato “Análisis Técnico Económico” de fecha 3 del mes de noviembre del año 2025, elaborado y firmado por la Arq. Doris Noemí Valdivia Flores, en su carácter de Coordinadora de Información Estratégica del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, que expone lo siguiente:

No.	Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas	Cantidad	Unidad de Medida	BLASON CH2, S.A. DE C.V.	INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.
				Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	21	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.5 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 2.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO,	4	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”, emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

“2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas”

Página 3 de 15



	LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV CON CAPACIDAD DE 19.0 T.R. MARCA TRANE , MODELO 4TVH0210E800AAA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV CON CAPACIDAD DE 22.0 T.R. MARCA TRANE , MODELO 4TVH0210E800AAA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R., MARCA TRANE, MODELO 4TXK1618A1P00BA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION	30	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 4 de 15



	DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 3.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	7	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	7	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	3	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	44	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO,	4	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOLTÁN, TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 5 de 15



	LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	33	PIEZA	CUMPLE	CUMPLE

Por lo anterior, se determina mediante análisis técnico que los licitantes, **BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.** cumplen técnicamente por lo que se les citó el día 14 de noviembre del 2025, a presentarse con una nueva propuesta económica, como se señala en el Artículo 77, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

III.- ANÁLISIS ECONÓMICO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, numeral 2 y el artículo 77, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 y el 105 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se citó a los licitantes BLASON CH2, S.A. DE C.V. E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. a una Sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, el día 14 de noviembre del 2025, para presentar una nueva propuesta económica ante las y los miembros del Comité, que se exponen a continuación:

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			BLASON CH2, S.A. DE C.V.		INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO	\$ 976.00	\$ 20,496.00	\$ 787.31	\$16,533.43

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 6 de 15



		DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
2	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.5 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,365.00	\$ 2,730.00	\$781.30	\$1,562.60	
3	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 2.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE	\$ 1,810.10	\$ 7,240.40	\$917.80	\$3,671.20	

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 7 de 15



Av. Federalismo #1524
Col. Mezquitán, 44260
Guadalajara, Jalisco



		EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV CON CAPACIDAD DE 19.0 T.R. MARCA TRANE , MODELO 4TVH0210E800AAA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 26,312.00	\$26,312.00	\$19,082.95	\$19,082.95
5	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV CON CAPACIDAD DE 22.0 T.R. MARCA TRANE , MODELO 4TVH0210E800AAA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE	\$ 29,890.00	\$29,890.00	\$19,082.95	\$19,082.95

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas" Página 8 de 15



		EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
6	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R., MARCA TRANE, MODELO 4TXK1618A1P00BA, CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,718.00	\$ 1,718.00	\$880.24	\$880.24	
7	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES	\$ 965.55	\$ 28,966.50	\$5,401.55	\$162,046.56	<i>cafe</i> <i>gusto</i> <i>X</i>

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 9 de 15



		ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
8	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 3.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,930	\$ 20,510.00	\$ 1,526.76	\$ 10,687.31	
9	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE TIPO VRV , CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE	\$ 2,520.80	\$ 17,645.60	\$ 1,365.56	\$ 9,558.95	

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 10 de 15



		CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, CTOMA DE LECTURA DE CONSUMO DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; RECARGA DE GAS; CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
10	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 11,410.50	\$ 34,231.50	\$ 6,218.86	\$ 18,656.58
11	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO,	\$ 1,042.50	\$ 45,870.00	\$ 787.31	\$ 34,641.46

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 11 de 15



		REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
12	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R., CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES, PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL; BAJO EL ESTANDAR DE ASHRAE PARA CONFORT (22°C ~ 24°C); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 4,868.00	\$ 19,472.00	\$3,126.20	\$12,504.78
13	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV CONSISTENTE EN: PEINADO DE SEPETINES (DE SER NECESARIO), LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS CON LIQUIDO DIELECTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON FOAM CLEANER ECOLOGICO, REPARACIONES DE FUGAS (DE EXISTIR), REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES, TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE	\$ 4,410.00	\$ 145,530.00	\$2,968.81	\$97,970.88

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 12 de 15



	CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES, REVISION Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE CONTROL, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIAMETROS DE TUBERIA (DE SER NECESARIO), INCLUYE; MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
		SUBTOTAL	\$400,612.00	SUBTOTAL	\$406,879.88
		IVA	\$ 64,097.92	IVA	\$65,100.78
		TOTAL	\$464,709.92	TOTAL	\$ 471,980.66

RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Derivado de la declinación al fallo del proceso, por parte del proveedor EMILIO HIRAM CARRILLO GARCIA, se sometió a consideración de las y los integrantes del Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, una nueva adjudicación al proceso de adquisición mediante la modalidad de Licitación Pública Local número **LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOLTÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 105, párrafo I del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO. Derivado de los análisis administrativo y técnico, las y los integrantes del Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres resuelven que las propuestas de los licitantes, **BLASON CH2, S.A. DE C.V., E INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.** cumplen administrativa y técnicamente, y de acuerdo con lo señalado en el Artículo 77, numeral 2 de la Ley, son sujetos a presentar una nueva propuesta económica.

TERCERO. Derivado del análisis económico las y los integrantes del Comité de Adquisiciones del OPD denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, resuelven se adjudique al licitante **BLASON CH2, S.A. DE C.V.**, la totalidad de las partidas por un total de **\$464,709.92 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil, setecientos nueve pesos 92/100 M.N.)** Impuestos incluidos; ya que cumple técnica y administrativamente, y presenta las mejores condiciones económicas de conformidad al 6.4 Criterios de Evaluación de las "Bases" de este proceso de adquisición.

CUARTO. La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección General Jurídica de la OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, con domicilio en la Av. Federalismo 1524, Col. Mezquitán, C.P. 44260 en Guadalajara, Jalisco, dentro de los 06 a 10 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, previa entrega en la Unidad Centralizada de Compras de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas vigente, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad al 4.6 de las bases.

QUINTO. Apercíbase al proveedor **BLASON CH2, S.A. DE C.V** de que en caso de incumplimiento del CONTRATO que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 13 de las BASES, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTO. El proveedor **BLASON CH2, S.A. DE C.V.**, manifestó que, **SI** es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOLTÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 13 de 15



señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a las y los participantes en los términos establecidos que rigen el presente proceso de licitación, de conformidad con el artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 de su Reglamento.

OCTAVO. Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente resolución en el Portal de <http://redcj.m.jalisco.gob.mx/>, protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

CÚMPLASE. Así lo resolvió el Comité de Adquisiciones del Organismo Público denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, a través de sus integrantes quienes firman al calce y al margen de esta resolución con base en el Dictamen Administrativo efectuado por las y los representantes del Área Requiere y la Unidad Centralizada de Compras, que aprobaron la misma en la 18va Sesión Extraordinaria, celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 14 catorce de noviembre del año 2025. Notifíquese.

Por el Comité		
Nombre	Cargo	Firma
Mtra. Sofía Berenice García Mosqueda	Coordinadora del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, en su calidad de Presidenta.	
Lic. Lía Montserrat Rodríguez Vázquez del Mercado	Jefa de Recursos Materiales, Representante de la Jefatura de Recursos Materiales del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, en su calidad de Secretaria Técnica	
Lic. Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo	Coordinador Especializado, Representante de la Secretaría de Hacienda Pública	
Lic. Ricardo Blanco García	Coordinador de Proyectos, Representante de la Secretaría de Administración	
Mtra. Eugenia Carolina Torres Martínez	Coordinador de la Consejería Jurídica, Representante de la Consejería Jurídica	
Lic. Katia Lissette Plascencia Salcedo	Jefe en Mercados Asia-Pacífico, Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico.	

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 14 de 15



Por el Comité

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Alejandra Yuridia Morales Sandoval	Directora Jurídica, Representante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	
Lic. Jorge Dinael Hinojosa López	Director de Auditoria a Paraestatales, Representante de la Contraloría del Estado, en su calidad de Vocal Suplente	

Por la Convocante

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Liliana Rábago Díaz	Directora Administrativa y Contable del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres	
Lic. Patricia Ramírez Galván	Jefa (e) de Recursos Financieros "B" del OPD Red CJM	
Lic. Saúl Romero Gómez	Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres	
Mtra. Rocío Estrada Navarro	Directora Jurídica del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres	

PARTICIPANTES

Nombre del Representante	Razón social del Participante	Firma
LAURA JUDITH ROMO NAVARRO	BLASON CH2, S.A. DE C.V.	
DENISE AZUCENA VIRGEN MEDINA	INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V.	

--- FIN DE ACTA ---

Esta hoja de firmas pertenece a la resolución de Licitación Pública Local LPLCC/REDCJM/011/2025 con concurrencia del Comité, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE COLOTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", emitida el día 5 de noviembre del año 2025.

"2025, año de la eliminación de la transmisión materno infantil de enfermedades infecciosas"

Página 15 de 15